



- Gas-Lichtpunkt demontieren
- Provisorische Beleuchtung und Freileitung demontieren
- SCR-Mast Lph. 4m, Leuchte Izylum1, 1800lm, 0° abzurechnen über Z22-660G>S20 (zusätzliche Leistungen, LV-Positionen)
- SCR-Mast Lph. 4m, Leuchte Izylum1, 1800lm, 0° abzurechnen über S22-660G>S20 (Erneuerungsentgelt)
- Anfahrtschutz

Mit Abweichungen der angegebenen Maße muss gerechnet werden. Im Übrigen wird darauf verwiesen, dass sich auch außer Betrieb befindliche, nicht dokumentierte Leitungen und Anlagen im Planungs- und Baubereich befinden können.
Die in den Bestandsplänen angegebenen Maße beziehen sich auf den Zeitpunkt der Verlegung unserer Anlagen.
Eventuelle zwischenzeitlich vorgenommene Änderungen müssen von demjenigen, der die Bauarbeiten ausführt, unbedingt berücksichtigt werden. Er hat die Pflicht, sich durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen (z.B. Ortung, Querschläge, Suchschlitze o.ä.) über die tatsächliche Lage der im Baubereich vorhandenen Versorgungsanlagen Gewissheit zu verschaffen. Darüber hinaus sind die Hinweise zum Schutz von erdverlegten Versorgungsanlagen (Schutzanweisung) zu beachten.

Name / Unterschrift NGD-Bauleiter: _____

Name / Unterschrift / Stempel Unternehmer: _____

Maßnahmen - Nr..				OE 033 Netzvertrieb Bau- & Objekttechnik Beleuchtungsmanagement		Netzgesellschaft Düsseldorf mbH			
				Datum	Name	Maßnahme: Jahnstraße Gasrückbau Angebotsplan			
				Gez.	10.02.2022 Saxler				
				Gepr.					
				Planer	Zunke				
				Maßstab		Projekt-Nr.		Plan-Nr.:	Blatt
				1: 250		S/Z 22-660G>S20		AN-01	1/2
d.	Änderung	Datum	Name						
Klassifizierung: INTERN				Geobasisdaten: Stadt Düsseldorf, Vermessungs- und Liegenschaftsamt - 62/52-Ell 8363/11					
Grundlage:									